

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene**DVGW certificate of conformity hygiene****HW-0802DO0204**Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren)
confirmation of conformity *based on type testing (simplified process)*

Zertifikatinhaber GUARNIFLON SpA
owner of certificate Via T. Tasso, 12, I-24060 Castelli Calepio (BG)

Hersteller GUARNIFLON SpA
manufacturer Via T. Tasso, 12, I-24060 Castelli Calepio (BG)

Produktart Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus
product category Kunststoffen, Produktgruppe P2 (0802)

Produktbezeichnung Dichtung aus PTFE
product description

Werkstoff/Modell PTFE G439
material/model

Prüfberichte Zertifizierungsbericht: vom 11.07.2023 (ZGW)
test reports

Prüfgrundlagen DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022)
test basis UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
 DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ 10.07.2028 / 22-0860-WHE
date of expiry / file no.

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

70028-04-A-DE

18.07.2023 Pz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body
 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-02

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle

 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993

 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PTFE G439	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Extrusion Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: PTFE G439	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/verzeichnisse.html>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.